


Keta cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma

Dzelzsbetona pārsegums (betons C20/25 - C50/60)
vai dobtais panelis min biezums 100mm



| Cauruļvada izmērs | Cauruļskava | Rek. solis, m* | Art. Nr. |
|-------------------|-----------------------------|----------------|----------|
| DN40 | Trabant 47-52 1 1/2" M8/M10 | 2.0 | 426521 |
| DN50 | Trabant 53-58 M8/M10 | 2.0 | 426581 |
| DN80 | Trabant 85-90 M8/M10 | 2.0 | 426901 |
| DN100 | Trabant 108-114 4" M8/M10 | 2.0 | 427141 |

*Divi stiprinājumi uz 3m garu posmu.

Piezīmes:

1. BTS6 enkuri atbilst ETA-16/0848.
2. Risinājums paredzēts izmantošanai betona stieptajā zonā.
3. Risinājums ir sertificēts stiprināšanai dobtajos pārseguma paneļos.
4. Enkuru montāžu veikt saskaņā ar instrukciju.



BM Solutions, Reģ. Nr. 40203211161,
Gaujas 5, Rīga, LV-1026
www.bmsolutions.lv

Juridisks paziņojums: Šis tehniskais risinājums satur BM Solutions intelektuālo īpašumu, kas ir juridiski aizsargāts, tajā skaitā kompānijas BM Solutions, MEFA un CELO preču zīmes. Paredzēts lietošanai tikai BM Solutions klientiem un kopā ar BM Solutions produktiem. Šī risinājuma/produkta nodošana trešajām personām ir BM Solutions intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. BM Solutions neuzņemas atbildību par trešās personas izvēlētajiem materiāliem un veiktajām darbībām, kuras nav paredzējusi kompānija BM Solutions.

| | |
|--|---|
| Pasūtītājs: Pasūtītājs | Kontaktpersona Jānis Ludāns |
| | Tālrunis +371 20007479 |
| Objekts: Objekts | E-pasts janis@bmsolutions.lv |
| | Izstrādāja Uldis Linkovskis |
| Nosaukums: Keta cauruļvada principiāla stiprināšanas shēma | Datums 29.10.2019. |
| | Mērogs 1:5 Numurs 01 |